BIOFAQ
Laboratoires

RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation N° 1- 1674 PORTEE disponible sur cofrac ESSAIS

Edité le : 21/11/2026

CARSO-LSEHL
4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : LSE26-176470
Identification échantillon : LSE2611-28044-1 **Analyse demandée par : ARS DD DE L''HERAULT**

N° Analyse :00348383 **N° Prélèvement :**00346350
NATURE : Eau de distribution
ORIGINE : CENTRE DE LACOSTE
1 rue de la mairie robinet cuisine mairie
COMMUNE : LACOSTE
DEPARTEMENT : 34 IDPSV : 0000008200
Code UGE : 1633 CC. CLERMONTAIS
Type de visite : AA **Motif du prélèvement :** CS
Type d'eau : T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
PRELEVEMENT : Prélevé le 18/11/2026 à 09h04 Réceptionné le 18/11/2026 Prélèvement accrédité
Prélevé par CALMETTES Jessica
TRAITEMENT : CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 18/11/2026

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA)	11A@	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA)	11A@	2	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Bactéries coliformes à 36°C	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - version 2000*		0	#
Escherichia coli	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - version 2000*	0		#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux)	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 7899-2*	0		#
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs	34BSIR*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN 26461-2*		0	#

N.M. = Non Mesuré

34BSIR* ANALYSE ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS (ARS34-2025)
11A@ ANALYSE A SOCLE ARS 11-2026

.../...

Edité le : 21/11/2026
Identification échantillon : LSE2611-28044-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Lyon, le 21/11/2026

Elodie IANNANTUONI

Responsable Technique

